



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

427790, Удмуртская Республика, г.
Можга, Ленина ул., д. 8,

№ 2255

« 03 » июня 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Можге Архиповым Владимиром Борисовичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Староятчинская основная
общеобразовательная школа» (Сокращенно МБОУ «Староятчинская ООШ»)

ИНН 1839003910

ОГРН 1111839000228

категория риска: чрезвычайно-высокая

место нахождение и место осуществления деятельности: 427747, Удмуртская Республика, Граховский район д. Старые Ятчи, ул. Староятчинская д. 32

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

В ходе осуществления обязательного профилактического визита проведенного с 20.05.2025г. по 03.06.2025г. установлены следующие нарушения обязательных требований:

- В нарушение требований ст. 11, и ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту-Закон № 52-ФЗ), п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту - СП 2.4.3648-20) полы на пищеблоке, в коридоре школы, коридоре ведущем в туалет имеют дефекты и повреждения;

- В нарушение требований ст. 11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.6.5, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 учебный кабинет (начальные классы), туалеты не обеспечены горячей водой;

- В нарушение требований ст. 11, ст. 28 № 52-ФЗ п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены пищеблока, коридоров, коридора ведущего в туалет, туалета имеют дефекты и повреждения;

-В нарушении требований ст. 11, 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 остекление окон на пищеблоке, в коридорах школы и коридоре ведущем к туалетам на первом этаже школы выполнено не из цельных стекол (стекла имеют трещины), в результате чего, а также в результате ветхости рам чистка окон по мере их загрязнения не поводится, т.к. возможно выпадение стекла, в результате чего травмированные лиц, производящих чистку;

-В нарушении требований ст. 11, 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20) на пищеблоке отсутствует система приточно-вытяжной вентиляции.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ч. 13 ст. 52.1 и ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- В соответствии с требованиями ст. 11, и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты и повреждения полов на пищеблоке, в коридоре школы, коридоре ведущем в туалет;

- В соответствии с требованиями ст. 11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.6.5. п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 обеспечить учебный кабинет (начальные классы), туалеты горячей водой;

- В соответствии с требованиями ст. 11, ст. 28 № 52-ФЗ п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты и повреждения стен пищеблока, коридоров, коридора ведущего в туалет, туалета;

- В соответствии с требованиями ст. 11, 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 остекление окон на пищеблоке, в коридорах школы и коридоре ведущем к туалетам на первом этаже школы выполнить из цельных стекол;

- В соответствии с требованиями ст. 11, 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 оборудовать пищеблок системой приточно-вытяжной вентиляции.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

СРОК УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ: до 20 августа 2026г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Староятчинская основная общеобразовательная школа» (Сокращенно МБОУ «Староятчинская ООШ») 427747. Удмуртская Республика, Граховский район д. Старые Ятчи, ул. Староятчинская д. 32

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. Можге по адресу: 427790, УР, г. Можга, ул. Ленина д. 8 тел./факс 8(34139) 3-25-75 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «21» августа 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-
эксперт
ТОУ
Роспотребнадзора по УР в г.
Можге

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

В.Б. Архипов

Сертификат:
009EB1E5576563AC28CC5807654B1C56B1
Владелец: Архипов Владимир Борисович
Действителен: с 18.12.2024 до 13.03.2026

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «03»
(подпись)

июня 2025г.

(инициалы и фамилия)

Е.Л. Кузнецова

Предписание направлено на электронную почту s-yat.scool@yandex.ru