


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:		
Дата	Учетный номер	QR-код
14.09.2021	№ 18210061000200619331	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского,
Алнашского, Граховского и Кизнерского районов
УР, Граховский район, с. Грахово, ул. Азина, 25 тел./факс 8 (34163) 3-13-08;
[e-mail: gragpn@mchs-18.ru](mailto:gragpn@mchs-18.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 28/15**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Староятчинская основная общеобразовательная школа»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главного государственного инспектора г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Миндеева Рината Гафиятовича №28/15 от 01.09.2021 года, в период с «01» сентября 2021 г. по «14» сентября 2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в виде плановой выездной проверки, акт плановой выездной проверки от 14.09.2021 № 28/15, в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Староятчинская основная общеобразовательная школа», по адресу(ам): Удмуртская Республика, Граховский район, деревня Старые Ятчи, улица Староятчинская, 32, по результатам которой установлено, что в зданиях и на территории выявлены факты нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Староятчинская основная общеобразовательная школа» Кузнецова Елена Леонидовна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Отсутствуют акты проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания (периодичность – не реже одного раза в год)	п. 13 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479	01.09.2022 г.	
2.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479	01.09.2022 г.	
3.	Руководитель организации	п. 60 Постановления Прави-	01.09.2022 г.	

	не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), а именно их своевременной заменой, в связи с истечением срока службы эксплуатации корпуса огнетушителя, указанном в паспорте огнетушителя.	Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479		
4.	Не предусмотрены ограждения с поручнями высотой не менее 1,2 м, при высоте лестниц более 45 см. (лестница эвакуационного выхода из спортивного зала на улицу)	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.09.2022 г.	
5.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом из детского сада) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.21 СП 1.13130.2020	01.09.2022 г.	
6.	На путях эвакуации из здания школы, лестница основного выхода не обеспечивает беспрепятственную эвакуацию детей и персонала из здания школы (конструкция лестницы имеет повреждения, края проступей имеют сколы)	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020	01.09.2022 г.	
7.	Пути эвакуации, расположенные у санузла не обеспечивают беспрепятственный выход из здания (по полу вдоль проема установлена отопительная труба)	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.09.2022 г.	
8.	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазо-непроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	п. 15 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479	01.09.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской

Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Староятчинская основная общеобразовательная школа»

Кузнецова Елена Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

начальник отдела надзорной деятельности профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главный государственный инспектор г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору

Миндеев Ринат Гафиятович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)