



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 222310. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике
в городе Можге

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 22.03.2022 № 2741

г.Можга, ул.Ленина, 8

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе Можге Архиповым Владимиром Борисовичем при проведении контрольного (надзорного) мероприятия – плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 21.02.2022г. № 187 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Староятчинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Староятчинская ООШ»).

ОГРН 111183900228, ИНН 1839003910

Место нахождения юридического лица: 427747, Удмуртская Республика, Граховский район, д. Старые Ятчи, ул. Староятчинская, д. 32

Место фактического осуществления деятельности (85.13 Образование основное общее): 427747, Удмуртская Республика, Граховский район, д. Старые Ятчи, ул. Староятчинская, д. 32

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- В нарушении требований ст. 10, ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту-Закон № 52-ФЗ), п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту - СП 2.4.3648-20) собственная территория школы не оборудована наружным электрическим освещением, по периметру;

- В нарушении требований ст. 10, ст. 11, ст. 21, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Далее по тексту- СанПиН 2.1.3684-21) школьная контейнерная площадка для накопления твердых коммунальных отходов не имеет ограждения с трех сторон высотой не менее 1 метра;;

- В нарушение требований ст. ст. 10, 11, ст. 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 полы во всех учебных классах и помещениях школы, имеют дефекты и

повреждения, стены и потолки всех помещений школы, также имеют дефекты и повреждения;

- В нарушении требований ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты химии и физики не оборудованы демонстрационными столами;

- В нарушении требований ст. 10, ст. 11, ст. 28, ст. 32 № 52-ФЗ п. 1.8. СП 2.4.3648-20 в школе в полном объеме не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Договор на проведение лабораторных исследований на 2021- 2022годы с учреждением, имеющим аккредитованную лабораторию не заключен. В 2021г. лабораторных исследований и инструментальных замеров факторов среды обитания не проводилось;

- В нарушение требований ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 4.4 СП 2.4.3648-20 установленные во всех классах школы учебные доски, для работы с которыми используется мел не имеют антибликового покрытия;

- В нарушении требований ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 кабины в туалетах для учащихся не оборудованы дверями;

- В нарушение требований ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 покрытие ученических столов и стульев в кабинетах № 12 (информатика), № 13 (Удмуртский язык), № 14 (Английский язык), № 15 (география), № 16 (химия), № 5 (математика) школы имеют дефекты и повреждения;

- В нарушении требований ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты для обучающихся начальных классов (каб. № 3), кабинет физики (каб. № 8), кабинет химии (№ 16) лаборантские не обеспечены холодным и горячим водоснабжением;

- В нарушении требований ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 окна в коридоре второго этажа, лаборантской кабинета физики, кабинете № 19 раздевалка для мальчиков, кабинет № 18 раздевалка для девочек имеют нарушение целостности стекла в результате чего, а также в результате ветхости рам чистка окон по мере их загрязнения не поводится. т.к. возможно выпадение стекол, в результате чего травмирование лиц, производящих чистку;

- В нарушении требований ст. 10, ст. 11, ст. 17, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (Далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) пищеблок школы не оборудован системой вентиляции;

- В нарушении требований ст. 10, ст. 11, ст. 24 ст. 28, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 на стенах и потолках помещения обеденного зала пищеблока школы, вестибюля на втором этаже здания школы, в помещении для хранения инвентаря в тамбуре рядом с туалетом имеют признаки поражения грибком.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Староятчинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Староятчинская ООШ»).
ОГРН 111183900228, ИНН 1839003910

Место нахождения юридического лица: 427747, Удмуртская Республика, Граховский район, д. Старые Ятчи, ул. Староятчинская, д. 32

Место фактического осуществления деятельности (85.13 Образование основное общее):
427747, Удмуртская Республика, Граховский район, д. Старые Ятчи, ул. Староятчинская, д. 32;

- В соответствие с требованиями ст. 10, ст. 11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 собственную территорию школы оборудовать наружным электрическим освещением, по периметру;

- В соответствии с требованиями ст. 10, ст. 11, ст. 21, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 на школьную контейнерную площадку для накопления твердых коммунальных отходов установить ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра;

- В соответствии требованиями ст. ст. 10, 11, ст. 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты и повреждения полов, стен и потолков во всех учебных классах и помещениях школы;

- В соответствии с требованиями ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты химии и физики оборудовать демонстрационными столами;

- В соответствии с требованиями ст. 10, ст. 11, ст. 28, ст. 32 № 52-ФЗ п. 1.8. СП 2.4.3648-20 в школе в полном объеме осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Заключить договор на проведение лабораторных исследований на 2021- 2022годы с учреждением, имеющим аккредитованную лабораторию;

- В соответствии с требованиями ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 4.4 СП 2.4.3648-20 установить во всех классах школы учебные доски, для работы с которыми используется мел имеющие антибликовое покрытие;

- В соответствии с требованиями ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 кабины в туалетах для учащихся оборудовать дверями;

- В соответствии с требованиями ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты и повреждения покрытия ученических столов и стульев в кабинетах № 12 (информатика), № 13 (Удмуртский язык), № 14 (Английский язык), № 15 (география), № 16 (химия), № 5 (математика);

- В соответствии с требованиями ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты для обучающихся начальных классов (каб. № 3), кабинет физики (каб. № 8), кабинет химии (№ 16) лаборантские обеспечить холодным и горячим водоснабжением;

- В соответствии с требованиями ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 устранить нарушения целостности стекла в окнах в коридоре второго этажа, лаборантской кабинета физики, кабинете № 19 - раздевалка для мальчиков, кабинете № 18-раздевалка для девочек;

- В соответствии с требованиями ст. 10, ст. 11, ст. 17, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 пищеблок школы оборудовать системой вентиляции;

- В соответствии с требованиями ст. 10, ст. 11, ст. 24 ст. 28, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 на стенах и потолках помещения обеденного зала пищеблока школы, вестибюля на втором этаже здания школы, в помещении для хранения инвентаря в тамбуре рядом с туалетом удалить признаки поражения грибком.

Срок исполнения предписания 22.08.2022г. Срок предоставления информации об исполнении предписания 23.08.2022г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается директора МБОУ «Староятчинская ООШ» Кузнецову Е.Л.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по УР
в городе Можге



В.Б. Архипов

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «22» марта 2022 г.



(подпись)

Е.Л. Кузнецова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
